

Tűzgátló tolókapuk karbantartása és biztonsági ellenőrzése

A tűzgátló tolókapukat és azok nyitvatartó berendezéseit rendszeres ellenőrzéseknek kell alávetni. A rendszeres ellenőrzéseket félévente szakemberrel kell elvégeztetni, mely eredményét a kapu karbantartási könyvében dokumentálni kell.

A tűzgátló tolókapu tűzszakasz határok elválasztására szolgál. Normál üzemmód szerint folyamatosan nyitott állapotban van, és tűzjelzés esetén a tűzszakasz határt zárja.

Rendeltetése szerint naponta többszöri nyitás-zárásra nem alkalmazható!

TŰZGÁTLÓ TOLÓKAPU	Kapuegység	Teendő
	Vezetősín	<u>Ellenőrizze működését</u> : A vezetősínen nem lehet semmilyen szennyeződés, forgács vagy lerakódás. Ha ilyet talál, távolítsa el, és kenje be a sít. (Nagy viszkozitású kenőanyagot használjon!)
	Hőre habosodó intumex csík	Ellenőrizze, hogy a csík sértetlen-e.
	Rögzítő elemek	Ellenőrizze, hogy jól tartják-e a kaputestet, szükség esetén húzza meg őket az esetleges további károk elkerülése érdekében.
	Görgőegység	Ellenőrizze működését és kopását. Gyakori használat után esetlegesen cserélje ki.
	Drótkötelek	Egyetlen kötélfonatnak sem szabad elszakadnia. Ha mégis talál ilyet, új drótkötelet kell behúzni.
	Végállaskapcsoló	Ellenőrizze a beállításokat: szükség esetén állítson utána, hogy megelőzze a kapu más részeinek sérülését.
	Ütköző csillapítók	Ellenőrizze a zárási sebességet: 0,08 m/s – 2,0 m/s között kell lennie. Szükség esetén állítson utána.
	Típustábla	Ellenőrizze a tábla épségét és olvashatóságát, szükség esetén cserélje ki.
	Elektromos egységek	<u>Ellenőrizze működésüket</u> : Végezzen próbaútást. Az esetlegesen hibás/sérült egységeket ki kell cserélni, hogy a korrekt működés biztosítva legyen.
	Nyitvatartó berendezések	Ellenőrizze működésüket pl: tartómágnes, füstjelző, kioldó nyomógomb stb., szükség esetén cserélje ki őket.

A kapu közepes, ill. intenzív használata esetén a karbantartási időszakok arányosan rövidülnek.

Amennyiben a kapu működésében bármilyen hiányosságot tapasztal, (pl. nehezen nyitható/csukható, szokatlan csikorkó hangot ad, stb.), az átvizsgálással haladéktalanul szakcéget bízzon meg.

Az előírt karbantartási munkákat közvetlenül a gyártótól/forgalmazótól is megrendelheti. Megkeresés esetén szívesen adunk ajánlatot.